

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie
ul. 3 Maja 29
98-290 Warta

Znak ZSP.W.271.3.2021

Warta, dnia 15 lipca 2021 roku

Do Wykonawców

ZMIANA Nr 1 treści SIWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy – postępowania na Termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pyt. 1. Czy zamawiający dopuszcza do stosowania rury i kształtki do centralnego ogrzewania z polipropylenu (zgrzewane)?

Odp. Nie dopuszcza się zastosowania rur i kształtek z PP.

Pyt.2. Czy zamawiający dopuszcza prowadzenia rurociągów c.o. natynkowo? – szczególnie piony i gałazki do grzejników?

Odp. Dopuszcza się prowadzenie przewodów natynkowo.

Pyt.3. Czy głowice termostatyczne przy grzejnikach mają być zablokowane przed ewentualną manipulacją temperatury?

Odp. Głowice wzmocnione w wykonaniu instytucjonalnym zabezpieczone przed demontażem. Nie wymaga się zabezpieczania przed zmianą temperatury.

Pyt. 4. Czy zamawiający wymaga montaż osłon grzejnikowych?

Odp. Należy stosować osłony w pomieszczeniach w których są wymagane przepisami (w których mogą przebywać dzieci).

Pyt. 5. Czy zamawiający wymaga szpachlowania i malowania teł przed montażem nowych grzejników?

Odp. Tak po zdemontowaniu grzejników należy wyrównać ubytki i nierówności i pomalować powierzchnie zagrzejnikowe.

Pyt. 6. Czy zamawiający wymaga prowadzenia głównych rurociągów (poziome) w istniejących kanałach technicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza taki sposób prowadzenia rurociągów poziomych.

Pyt. 7. Czy zamawiający wymaga ekspertyzy technicznej (chodzi o obciążenie) stropodachu w projekcie wykonawczym, na którym ma być zamontowana instalacja PV.

Odp. Tak

Pyt. 8. Czy zamawiający posiada dokumentację archiwalną dla obiektu?

Odp. Tak – archiwalna architektura.

Pyt. 9. Czy zamawiający wymaga przygotowania podkładów architektonicznych dla dokumentacji wykonawczej?

Odp. Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami przepisów.

Pyt. 10. Do jakiej głębokości zamawiający wymaga docieplenia fundamentu lub ścian piwnic? – prosimy o dokładne sprecyzowanie i podanie metrażu, co ma być docieplone poniżej gruntu?

Odp. Ściany fundamentowe części niepodpiwniczonych do głębokości około 0,5 m części podpiwniczone na całej wysokości ścian piwnic.

Pyt. 11. Co zamawiający rozumie przez sformułowanie przy wymianie oświetlenia – „wymiana koniecznego okablowania z nowymi łącznikami”?

Odp. Jeżeli przewody instalacji oświetlenia od łączników do punktów świetlnych nie będą spełniały obecnie obowiązujących przepisów należy je wymienić oraz zaprawić bruzdy i malować sufity oraz ściany.

Pyt. 12. Gwarancja, przeglądy, serwis

Odp. Zgodnie z SWZ

Pyt. 13. Czy w zakresie wykonawcy jest dostosowanie instalacji elektrycznej (w pomieszczeniach kotłowni i magazynu pelletu) do aktualnych przepisów (zabezpieczenia, okablowanie)?

Odp. Tak.

Pyt. 14. Mając na względzie szeroką odpowiedzialność potencjalnego Wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy, jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie oferty, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy że zakres zamówienia

wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców oraz producentów materiałów i urządzeń. Firmy te, w tak krótkim terminie, jaki nałożył na wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odp. Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w odniesieniu do zmiany terminu składania i otwarcia ofert w brzmieniu:

1) ROZDZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) XII pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2021r., do godz. 11⁰⁰ .”

2) ROZDZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

a) XIII pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2021 r., o godz. 11³⁰.”

Pyt.15. W związku z drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych, sięgających nawet kilkuset procent w stosunku do stycznia 2021 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisów, które umożliwiłyby zwiększenie wartości umowy, wynikające z rewaloryzacji cen materiałów budowlanych ?

Odp. 15 Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 7 następujące zapisy:

pkt.4 Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- 1) Zamawiający nie przewiduje zmian cen w trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy.
- 2) Zamawiający dokona na piśmie wniosek Wykonawcy **jednokrotnej** w okresie obowiązywania umowy waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2022 r. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca będzie uprawniony do zgłoszenia roszczenia o wzrost wynagrodzenia dopiero wtedy, gdy wartość wskaźnika przekroczy 3 %.
- 3) Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego dnia następującego po upływie terminu wskazanego w pkt 1 i dotyczyć będą robót zrealizowanych po tym terminie.
- 4) Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do umowy na podstawie §9 umowy.
- 5) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 6) Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, wypłacanego na podstawie faktury VAT, począwszy od rozpoczęcia okresu o których mowa w pkt 3,
- 7) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
- 8) W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy.
- 9) W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów powyższych, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tych podwykonawców, jeśli przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tych umów przekracza okres 12 miesięcy.
- 10) Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji umowy cen robót i usług na rynku.

pkt. 5 Ciężar wykazania zakresu wpływu powyższych zmian na powiększony koszt wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

pkt. 6 Wpływ wyżej wymienionych zmian na koszt wykonania zamówienia nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pyt. 16. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w pkt XV. Pkt 1 ppkt 1) SWZ, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat, zrealizował należycie/zakończył co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynków oświatowych (PKOB1263) o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 zł każda obejmujące zakresem:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED,
- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz wymianą źródła ciepła.

Zamawiający wymaga aby min. jedna robota obejmowała montaż kotłowni na biomasę? – prosimy o zmianę z „montaż kotłowni kaskadowej na biomasę” na „montaż kotłowni na biomasę”.

Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony w pkt XV. Pkt 1 ppkt 1) SWZ, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, zrealizował należycie/zakończył co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynków oświatowych (PKOB1263) o wartości brutto co najmniej 3 000 000,00 zł każda obejmujące zakresem:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED,
- wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz wymianą źródła ciepła.

Zamawiający wymaga aby min. 1 robota obejmowała montaż kotłowni kaskadowej na biomasę.

Pyt. 17 Wnioskujemy o poprawienie błędnie zapisanego formatu terminu wykonania przedmiotu umowy (zarówno w ogłoszeniu, SWZ, wzorze umowy, etc.) i dostosowanie się do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z którą powinno być prowadzone postępowanie ogłoszone po 01.01.2021 roku. Wykonawca ma tu na myśli **art. 436 pkt. 1) ustawy Pzp obowiązującej od 01.01.2021r.**, wedle którego **planowany termin zakończenia robót budowlanych określa się: w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach**. Natomiast w przypadku dozwolonym przez ustawę kiedy to, Zamawiający wskazał ten termin jako *datę* wykonania umowy – wnioskujemy o uzasadnione z jakiej obiektywnej przyczyny podjął taką decyzję. **Wnioskujemy o wprowadzenie stosownych zmian i załączenie poprawionych dokumentów.**

Odp. Skorygowano. Planowany termin zakończenia zadania to 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pyt. 18 Wnioskujemy o wyrażenie zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości **2%** ceny całkowitej podanej w ofercie.

Odp. Zamawiający nie zmniejszy wysokości należytego zabezpieczenia umowy.

Pyt. 19 Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca składa wraz z ofertą KRS oraz wykaz robót (zał. Nr 3 do SWZ)

Odp. Wykonawca wraz z ofertą składa zał. Nr 3 do SWZ. KRS składa na wezwanie tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.

Pyt.20 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu zostały przyznane środki publiczne na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Odp. Zamawiającemu zostały przyznane środki na sfinansowanie części zamówienia.

Pyt. 21 Prosimy o zmianę zapisu par.8 pkt.3 umowy „ (...)faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni (...)” na zapis „ faktura wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie 7dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu tej części paragrafu.

Pyt. 22 Prosimy o zmianę zapisu par.11 pkt.14 umowy „ Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń „ na zapis „..... w terminie 14 dni”.

Odp. Zamawiający zmieni zapis § 11 pkt.14 umowy „Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń „na zapis „Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie **14 dni** od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń”.

Pyt. 23 Jednym z kryterium oceny ofert są parametry kotła , gdzie waga tego kryterium to 30%. W jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał ten parametr, jak nie żąda od Wykonawcy żadnych dokumentów potwierdzających „zaoferowanych” parametrów kotła

Odp. Zamawiający umieści na stronie formularz oferty uwzględniający kryteria oceny oferty. Zamawiający w celu oceny oferty w kryterium „parametry kotła” wymagać będzie potwierdzenia przez załączenie do oferty protokółów z badania, i/lub świadectw badania, i/lub zaświadczenia badania z niezależnej jednostki certyfikującej na terenie UE zgodnie z normą 303-5 2012r (2013r).

Pyt. 24 W XX SWZ jest napisane, że Komisja Przetargowa dokona badania oceny ofert , wg przyjętych kryteriów- czyli jak? Zamawiający nawet w formularzu ofertowy nie wymaga wpisania parametrów kotła (nie wiadomo, jakie Wykonawca zdobędzie pkt w trzecim kryterium oceny oferty) oraz nie żąda żadnych dokumentów potwierdzających parametry .

Odp. Zamawiający w formularzu oferty zamieścił miejsce gdzie należy wpisać parametry kotłów.

Pyt. 25 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni prawidłowa moc elektryczną niezbędną do realizacji przetargowego zadania.

Odp. Zamawiający zapewni prawidłową moc elektryczną do realizacji zadania.

Pyt.26 Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego audytów energetycznych.

Odp. Zakres prac określony w PFU jest tożsamy z Audytem energetycznym. Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczać tego dokumentu w postępowaniu.

Pyt. 27 Prosimy o podanie informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich jak, kotły, rurociągi i inne?

Odp. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do składowania zdemontowanych elementów stalowych. Ewentualne koszty bądź zyski ponosi Zamawiający.

Pyt. 28 Prosimy o informacje czy Zamawiający zapewni dostęp do budynków w taki sposób, aby można było zachować ciągłość prac danego zakresu robót bez konieczności ich przerywania?

Odp. Tak

Pyt. 29 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do prac, tj. przeniesienie /przesunięcie /zabezpieczenie /przestawienie mebli czy innych elementów pomieszczeń.

Odp. Tak.

Pyt. 30 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że roboty odtworzeniowe w zakresie prac budowlanych „po instalacyjnych” polegają jedynie na naprawie w miejscach przekłuc / przebić, oraz leżą po stronie Wykonawcy, a tym samym Zamawiający jest świadomy faktu, iż odtworzenia takie mogą różnić się od stanu istniejącego – będą podobne, ale nie w 100% identyczne. Różnice mogą być spowodowane.

Odp. Tak.

Pyt. 31 Prosimy Zamawiającego o jasną informację w następującym zakresie: czy w zakres postępowania wchodzi również wymiana instalacji elektrycznej, tj. wymiana okablowania instalacji elektrycznej)? Jeśli tak to w jakich budynkach taką wymianę okablowania instalacji elektrycznej należy policzyć (które budynki posiadają starą instalację aluminiową zamiast miedzianej)? Prosimy o doprecyzowanie czy jest to w zakresie postępowania przetargowego, z uwagi na koszt tego typu prac, tym bardziej, że jest to również wykucie starych kabli celem ich wymiany. Prosimy również o informację na temat odtworzeń w tym zakresie i malowania (fragmenty czy całe ściany/sufity czy całe pomieszczenia, etc.).

Odp. W zakres postępowania nie wchodzi wymiana instalacji elektrycznej. Niezbędny zakres wymiany instalacji dotyczy jedynie instalacji oświetlenia.

Pyt. 32 Prosimy Zamawiającego o jasną informację dla wszystkich Wykonawców jak mają wyglądać tzw. „prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” tzn.: czy mają być to tylko prace związane tylko z wypełnieniem bruzd i malowaniem tylko fragmentów ścian, gdzie te bruzdowania były? czy może prace takie miałyby polegać na wypełnieniu bruzd i malowaniu całych ścian (ale tylko ścian na których były prowadzone prace bruzdowania)? a może wypełnienie bruzd i malowania całych pomieszczeń??? Brak jasnej informacji w dokumentacji.

Prosimy o doprecyzowania tego zakresu prac, by zarówno Wykonawcy mieli jasność i czytelny wykaz prac do wykonania w tym postępowaniu przetargowym, jak również by Zamawiający był świadomy jak ma wyglądać tego typu zakres prac – również z uwagi na koszt jaki niesie za sobą malowanie np. całych pomieszczeń.

Odp. „prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” Zamawiający w tym zakresie wymaga aby były to prace związane tylko z wypełnieniem bruzd i malowaniem tylko fragmentów ścian, gdzie te bruzdowania były.

Pyt. 33 Proszę o potwierdzenie, że na dzień uruchomienia kotłowni Zamawiający zapewnia wykonawcy paliwo o odpowiedniej jakości i w ilości umożliwiającej uruchomienie instalacji, oraz testy sprawności kotła.

Odp. Zamawiający dostarczy paliwo o odpowiedniej ilości i jakości na pisemny wniosek wykonawcy o gotowości instalacji do rozruchu

Pyt. 34 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokrycie dachowe tego budynku jest szczelne i w ramach tego postępowania nie będzie wymieniane na nowe.

Odp. Pokrycie budynku jest w stanie dobrym i nie będzie wymieniane na nowe.

Pyt. 35 Prosimy o przesunięcie otwarcia ofert na 26.07.2021

Odp. Jak odpowiedź na pytanie 14

Pyt. 36 Prosimy o zmniejszenie wysokości maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 20 % (zapisy par. 12 pkt. 5 umowy).

Kary umowne powinny wynosić do 20% wartości umowy. Byłoby to rozwiązanie zgodne z praktyką rynkową. Obecne rozwiązanie jest niespotykane w praktyce rynkowej i stanowi niesłuszne obciążenie Wykonawcy tak wysokimi karami. Wysokość kar umownych do 50% wartości umowy netto jest nieproporcjonalnie wysoka do obecnie stosowanych zapisów w umowach. Wnioskujemy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający zmniejszy wysokości maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 20 % (zapisy par. 12 pkt. 5 umowy).

Pyt. 37. Zgodnie z art. 346 pkt 4 litera b) ustawy Pzp umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy powinna zawierać zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia- wykonawca nie widzi takich zapisów w projekcie umowy. Proszę albo o wskazanie gdzie w umowie takie zapisy się znajdują, albo o dostosowanie projektu umowy do obowiązujących przepisów.

Odp. Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w § 7 następujące zapisy:

pkt.4 Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- 1) Zamawiający nie przewiduje zmian cen w trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy.
- 2) Zamawiający dokona na pisemny wniosek Wykonawcy **jednokrotnej** w okresie obowiązywania umowy waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy

pouplynie okresu wskazanego w pkt 1 poprzez zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych o wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2022 r. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca będzie uprawniony do zgłoszenia roszczenia o wzrost wynagrodzenia dopiero wtedy, gdy wartość wskaźnika przekroczy 3 %.

- 3) Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego dnia następującego po upływie terminu wskazanego w pkt 1 i dotyczyć będą robót zrealizowanych po tym terminie.
- 4) Waloryzacji nie będą podlegały wartości wprowadzone do umowy na podstawie §9 umowy.
- 5) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- 6) Waloryzacja zostanie uwzględniona przez Wykonawcę przy kalkulacji wynagrodzenia, wypłacanego na podstawie faktury VAT, począwszy od rozpoczęcia okresu o których mowa w pkt 3,
- 7) Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
- 8) W wyniku zastosowania postanowień powyższych maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy.
- 9) W przypadku zmiany wynagrodzenia w związku z zastosowaniem ustępów powyższych, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania tych podwykonawców, jeśli przedmiotem zawartych z nimi umów są roboty budowlane lub usługi oraz okres obowiązywania tych umów przekracza okres 12 miesięcy.
- 10) Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji umowy cen robót i usług na rynku.

Pyt. 38 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 1 tydzień.

Odp. Jak odpowiedź na pytanie 14

Jednocześnie Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w punkcie **XXI.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW**

3) W kryterium „parametry kotła” ocena ofert zostanie dokonana w poniższy sposób: Sumę punktacji dla każdego kotła zostanie pomnożona przez współczynnik 0,5 i zsumowana: **Kocioł 101kW (+/- 2 %)**

I sprawność kotła dla mocy nominalnej i minimalnej wg testu zgodnego z 303-5 2012 (2013) (zawartość O₂ -10%) dla zrębki drzewnej paliwa podstawowego waga 10 pkt.

Jest Do 91,0% i mniej - 0 pkt.
Powinno być **Do 92,0% i mniej - 0 pkt.**

Kocioł 201 kW (+/- 2 %)

I sprawność kotła dla mocy nominalnej i minimalnej wg testu zgodnego z 303-5 012 (2013) (zawartość O₂ -10%) dla zrębki drzewnej paliwa podstawowego waga 10 pkt.

Jest Do 91,0% i mniej - 0 pkt.

Powinno być **Do 92,0% i mniej - 0 pkt.**

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków i pytań o wyjaśnienie treści SWZ.